

ИП Комаров Сергей Владимирович
344092.Ростовская область .г. Ростов-на-Дону, ул. Волкова 4/2 кв.142
ИНН 230209600460 ОГРН ИП 320619600098070
тел. 89054258550,

АКТ № 61-258-23/РнД

периодической проверки вентиляционных каналов от газоиспользующего
оборудования и электропечей к договору № 61-258-23/РнД от 25 мая 2023 г.

г. Ростов-на-Дону

«01»июня 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика **Председатель правления ТСЖ (ТСЖ)**
"Современник" Воронина Екатерина Владимировна

представители исполнителя: **Комаров Сергей Владимирович**, удостоверение № 985 от 27 мая 2022 г. протокол №146 ГАУ Ростовской области «Ростовский областной учебный центр» с правом выдачи заключений, в соответствии с условиями Договора № 61-258-23/РнД от 25 мая 2023 г. произвели периодическую проверку эксплуатируемых вентиляционных каналов от газоиспользующего и электрооборудования согласно постановление Правительства РФ от 14.05.2013 N 416 (ред. от 19.03.2020) "О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования" п.12 № 11 (224 квартир) по адресу: 344090, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица Зорге, с целью определения соответствия их СНиП 2.04.05-91*, СП 42-101-2003, СП 41-108-2004, правилам производства трубо-печных работ, пригодности к дальнейшей эксплуатации. Вентиляционные каналы проверялись на проходимость и плотность видео обследованием. При периодической проверке установлено:

Вентиляционные каналы проверялись на проходимость и плотность опусканием шарового груза и видеообследованием. При периодической проверке установлено:

№ квартиры или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	обнаруженные дефекты	пригодность (да/нет)
344090, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица Зорге, д.11		
квартиры с 1-4	обнаруженных дефектов нет	На момент проверки тяга имеется
квартиры с 5-8	обнаруженных дефектов нет	На момент проверки тяга имеется
квартиры с 9-12	обнаруженных дефектов нет	На момент проверки тяга имеется
квартиры с 13-16	обнаруженных дефектов нет	На момент проверки тяга имеется
квартиры с 17-20	обнаруженных дефектов нет	На момент проверки тяга имеется
квартиры с 21-24	обнаруженных дефектов нет	На момент проверки тяга имеется
квартиры с 25-28	обнаруженных дефектов нет	На момент проверки тяга имеется
квартиры с 29-32	обнаруженных дефектов нет	На момент проверки тяга имеется
квартиры с 33-36	обнаруженных дефектов нет	На момент проверки тяга имеется
квартиры с 37-40	обнаруженных дефектов нет	На момент проверки тяга имеется
квартиры с 41-44	обнаруженных дефектов нет	На момент проверки тяга имеется
квартиры с 45-48	обнаруженных дефектов нет	На момент проверки тяга имеется
квартиры с 49-52	обнаруженных дефектов нет	На момент проверки тяга имеется
квартиры с 53-56	обнаруженных дефектов нет	На момент проверки тяга имеется
квартиры с 57-60	обнаруженных дефектов нет	На момент проверки тяга имеется
квартиры с 61-64	обнаруженных дефектов нет	На момент проверки тяга имеется
квартиры с 65-68	обнаруженных дефектов нет	На момент проверки тяга имеется
квартиры с 69-72	обнаруженных дефектов нет	На момент проверки тяга имеется

