

ИП Комаров Сергей Владимирович
344092.Ростовская область .г. Ростов-на-Дону, ул. Волкова 4/2 кв.142
ИНН 230209600460 ОГРН ИП 320619600098070
тел. 89054258550,

АКТ № 61-258-23/Рнд-1

периодической проверки вентиляционных каналов от газоиспользующего
оборудования и электропечей к договору № 61-258-23/Рнд от 25 мая 2023 г.

г. Ростов-на-Дону

« 23 » октябрь 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика **Председатель правления ТСН (ТСЖ)**
"Современник" Воронина Екатерина Владимировна

представители исполнителя: **Комаров Сергей Владимирович**, удостоверение № 985 от
27 мая 2022 г. протокол №146 ГАУ Ростовской области «Ростовский областной
учебный центр» с правом выдачи заключений, в соответствии с условиями Договора №
61-258-23/Рнд от 25 мая 2023 г. произвели периодическую проверку эксплуатируемых
вентиляционных каналов от газоиспользующего и электрооборудования согласно постановление
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 (ред. от 19.03.2020) "О мерах по обеспечению
безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования" п.12 № 11 (224 квартир) по адресу: 344090, Ростовская область,
город Ростов-на-Дону, улица Зорге, с целью определения соответствия их СНиП
2.04.05-91*, СП 42-101-2003, СП 41-108-2004, правилам производства трубо-печных
работ, пригодности к дальнейшей эксплуатации. Вентиляционные каналы проверялись
на проходимость и плотность видео обследованием. При периодической проверке
установлено:

Вентиляционные каналы проверялись на проходимость и плотность опусканием
шарового груза и видеообследованием. При периодической проверке установлено:

№ квартиры или наименование помещения	Вентиляционные каналы	
	обнаруженные дефекты	пригодность (да/нет)
344090, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица Зорге, д.11		
квартиры с 1-4	обнаруженных дефектов нет	На момент проверки тяга имеется
квартиры с 5-8	обнаруженных дефектов нет	На момент проверки тяга имеется
квартиры с 9-12	обнаруженных дефектов нет	На момент проверки тяга имеется
квартиры с 13-16	обнаруженных дефектов нет	На момент проверки тяга имеется
квартиры с 17-20	обнаруженных дефектов нет	На момент проверки тяга имеется
квартиры с 21-24	обнаруженных дефектов нет	На момент проверки тяга имеется
квартиры с 25-28	обнаруженных дефектов нет	На момент проверки тяга имеется
квартиры с 29-32	обнаруженных дефектов нет	На момент проверки тяга имеется
квартиры с 33-36	обнаруженных дефектов нет	На момент проверки тяга имеется
квартиры с 37-40	обнаруженных дефектов нет	На момент проверки тяга имеется
квартиры с 41-44	обнаруженных дефектов нет	На момент проверки тяга имеется
квартиры с 45-48	обнаруженных дефектов нет	На момент проверки тяга имеется
квартиры с 49-52	обнаруженных дефектов нет	На момент проверки тяга имеется
квартиры с 53-56	обнаруженных дефектов нет	На момент проверки тяга имеется
квартиры с 57-60	обнаруженных дефектов нет	На момент проверки тяга имеется
квартиры с 61-64	обнаруженных дефектов нет	На момент проверки тяга имеется
квартиры с 65-68	обнаруженных дефектов нет	На момент проверки тяга имеется
квартиры с 69-72	обнаруженных дефектов нет	На момент проверки тяга имеется

